



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	23-02-63390/E23-02-065107/NB0003	رقم الشهادة:
Registration Date:	23/02/2023	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	22/02/2024	صالحة لغاية:
Issued To:	Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE P.O. Box 17985 ,JAFZA South Jebel Ali Dubai	أصدرت إلى:
Section:	Electrical كهرباء	القسم:
Product Category:	Low Voltage Electrical Products منتجات كهربائية ذات جهد منخفض	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	Circuit breakers القواطع الكهربائية	التصنيف الفرعي للمنتج:

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE **اسم الشركة:**

Product Category: Low Voltage Electrical Products **تصنيف المنتج:** منتجات كهربائية ذات جهد منخفض

Certificate No.: 23-02-63390/E23-02-065107/NB0003 **رقم التسجيل:**

Registration Date: 23/02/2023 **تاريخ التسجيل:**

Valid Until: 22/02/2024 **صالح لغاية:**

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	PANASONIC	BBD1061CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=6A, Class 3 (10kA), Icn1=Icn=Ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	PANASONIC	BBD1081CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=8A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
3	PANASONIC	BBD1101CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=10A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
4	PANASONIC	BBD1131CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=13A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

5	PANASONIC	BBD1161CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=16A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
6	PANASONIC	BBD1201CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=20A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
7	PANASONIC	BBD1251CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=25A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

8	PANASONIC	BBD1321CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=32A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
9	PANASONIC	BBD1401CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=40A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
10	PANASONIC	BBD1501CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=50A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

11	PANASONIC	BBD1631CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 1P, Ue=240V~, Uimp=6kV, In=63A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
12	PANASONIC	BBD3063CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=6A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
13	PANASONIC	BBD3083CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=8A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

14	PANASONIC	BBD3103CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=10A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
15	PANASONIC	BBD3133CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=13A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
16	PANASONIC	BBD3163CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=16A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

17	PANASONIC	BBD3203CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=20A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
18	PANASONIC	BBD3253CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=25A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
19	PANASONIC	BBD3323CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=32A, Class 3 (10kA), lcn1=lc=ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

20	PANASONIC	BBD3403CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=40A, Class 3 (10kA), Icn1=Icn=Ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
21	PANASONIC	BBD3503CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=50A, Class 3 (10kA), Icn1=Icn=Ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
22	PANASONIC	BBD3633CNTF	Circuit Breaker for overcurrent protection 3P, Ue=415V~, Uimp=6kV, In=63A, Class 3 (10kA), Icn1=Icn=Ics=6kA	N/A	N/A	HU TUV CN22A9QM 001	UAE.S IEC 60898-1	CHINA
Nothing Follows								



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.